

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения

филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" за 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Вид деятельности:	
			Территория оказания услуг:	Информация
			Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия	
			Территория оказания услуг:	
			- без дифференциации	
			Централизованная система теплоснабжения:	
			- система теплоснабжения ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация"	
			Информация	
1	Количество поданных заявок	ед		9
2	Количество исполненных заявок	ед		3
3	Количество заявок с решением об отказе в подключении	ед		0
4	Причины отказа в подключении	х	нет	
5	Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе:	Гкал/час		1 237,2
5.0				
5.1	ТЭЦ-1	Гкал/час		521,08
5.2	ТЭЦ-2	Гкал/час		265,34
5.3	Котельная №1	Гкал/час		48,09
5.4	Котельная №2	Гкал/час		79,61
5.5	система теплоснабжения котельных, за исключением расположенных по адресам: ул. Ломоносова, 116, ул. Волгоградская, 39л, ул. Курчатова, 24б, ул. Сакко и Ванцетти, 80, ул. Дачный пр., 162, ул. Пешестрелецкая, 84, ул. Софьи Перовской, 7	Гкал/час		256,61
5.6	котельная ул. Дачный проспект, д.162	Гкал/час		0,84
5.7	ул. Волгоградская, 39л	Гкал/час		23,47
5.8	котельная ул. Сакко и Ванцетти, 80б	Гкал/час		0,76
5.9	котельная ул. Курчатова, 24б	Гкал/час		37,20
5.10	котельная ул. Ломоносова, 116	Гкал/час		4,23